

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области

Управление Надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №8
456971, г.Нязепетровск, ул.Спортивная, 2 тел/факс (35156) 3-13-61, ogpn69@mail.ru

Предписание № 150/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
детский сад №3 «Вишенка» п. Вишневогорска Каслинского муниципального района**
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР № 8 подполковника
внутренней службы Суетина А.С. № 147 от 15.09.2016 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. по
12 час. 00 мин. «20» сентября 2016 г. и с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «13» октября 2016г.
проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНДиПР №8 УНДиПР ГУ
МЧС России по Челябинской обл. капитаном внутренней службы Проскураковым А.А.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 «Вишенка» п.
Вишневогорска расположенного по адресу: Челябинская область Каслинский район п. Вишне-
вогорск, ул. Советская, 61

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МДОУ д/с №3 «Вишенка» п. Вишневогорска Горюшкиной Е.А.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дверь в складском помещении на первом этаже выполнить сертифицированной, противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30.	Осн.: ст. 88 п.2; 3, приложение табл. 23; 24; ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. СНиП 21-01-97* п.5.14*; МДС 21-1.98 Раздел №3 п.4.1.	01.03.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.